

Vážení občané.

Obracím se na Vás s neradostnou zprávou, že PROVOZOVATEL ELEKTRÁRNÝ CHVALETICE DOSTAL V PÁTEK OD KÚ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÝJIMKU V ROZSAHU, V JAKÉM JI POŽADOVAL, aniž by krajský úřad zohlednil alespoň některý z našich návrhů na zmírnění dopadů výjimky na životní prostředí (tj. např. stanovení emisních stropů nebo omezení objemu výroby).

To znamená VÝJIMKU NA DOBU 6 LET pro všechny bloky zařízení, u Nox ve výši 190 mg/m³ (namísto 175 mg/m³ podle Závěrů o BAT), u Hg ve výši 23 ug/m³ (namísto 7 ug/m³ podle Závěrů o BAT). VLIVEM UDĚLENÍ VÝJIMKY TAK DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIKNE O 1 234 KG VÍCE RTUTI, než v případě dodržení emisních limitů podle Závěrů o BAT. Rozhodnutí KÚ je i nadále v rozporu s dřívějším rozhodnutím MŽP, a to zejména protože:

* Krajský úřad při stanovení emisního limitu Hg dostatečně nevyhodnotil účinky látkových filtrů,, které byly na blocích B3 a B4 zprovozněny již v listopadu 2020, zatímco na blocích B1 a B2 by měly být zřejmě instalovány během léta 2021, ani náklady na látkové filtry neodstranil z ekonomického hodnocení. Tím došlo ke zkreslení ekonomického hodnocení ve prospěch udělení výjimky avýše emisního limitu je nepřiměřeně nadhodnocená. Podle rozhodnutí MŽP měl KÚ náklady na látkové filtry buď odstranit z ekonomického hodnocení, nebo poměrně snížit návrhový emisní limit. Ani jednu z těchto variant KÚ neprovedl a pouze nekriticky přebíral tvrzení provozovatele.

* Nebyla prokázána nemožnost stanovení odlišného emisního limitu NOx pro jednotlivé části zařízení. Podle rozhodnutí MŽP měl krajský úřad stanovit na blocích B3 a B4 nižší emisní limity, neboť jsou na nich již realizována primární i sekundární opatření k odstraňování NOx. Krajský úřad však stanovil emisní limity pro všechny bloky zařízení stejně, jako by bloky B3 a B4 vůbec modernizovány nebyly.

* Udělená výjimka na 6 let je nepřiměřeně dlouhá a poskytuje provozovateli příliš mnoho času k prodávám s modernizací zařízení. Více než dva roky trvání výjimky (tj. do konce roku 2023) má probíhat pouze optimalizace již nainstalovaných technologií. Optimalizaci by přitom bylo možné provést v horizontu 6 měsíců. Vlivem příliš benevolentního harmonogramu nedojde k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, kterou požaduje § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci.

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ PŘIPRAVÍME DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO ODVOLÁNÍ K MŽP.

Šance na výhru jsou stále poměrně vysoké. Lhůta na podání odvolání končí v pondělí

9. 8.2021.

Eliška Beranová,

Právnička - tým odpovědné energie